

建築材料表

(株)確認サービス
2003/8/29改定

階	部屋名	床面積(m ²)	天井高(m)	居室容積(m ³)	内装仕上げの部分	種別	面積S(m ²)	係数N	使用面積(m ²)
1	和室	11.18	2.50	27.95	床	4			0
					壁	4			0
					天井	3	11.18	0.50	5.59
					建具	3	1.91	0.50	0.955
					その他	3	1.66	0.50	0.83
1	押入			0.00	床	4			0
					壁	4			0
					天井	4			0
					建具	4			0
					その他	4			0
1	LDK	16.56	2.60	43.06	床	4			0
					壁	4			0
					天井	4			0
					建具	4			0
					その他	4			0
1	廊下・ホール	10.77	2.50	26.93	床	4			0
					壁	4			0
					天井	4			0
					建具	3	1.91	0.50	0.955
					その他	4			0
1	洗面所	3.30	2.40	7.92	床	4			0
					壁	4			0
					天井	4			0
					建具	4			0
					その他	4			0
1	階段	4.14	3.00	12.42	床	4			0
					壁	4			0
					天井	4			0
					建具	4			0
					その他	4			0
2	主寝室	16.56	2.50	41.40	床	4			0
					壁	4			0
					天井	4			0
					建具	4			0
					その他	4			0
2	物入・クローゼット			0.00	床	4			0
					壁	4			0
					天井	4			0
					建具	4			0
					その他	4			0
2	子供室1	9.94	2.50	24.85	床	4			0
					壁	4			0
					天井	4			0
					建具	4			0
					その他	4			0
2	子供室2	13.25	2.50	33.13	床	4			0
					壁	4			0
					天井	4			0
					建具	4			0
					その他	4			0
2	廊下・ホール	6.62	2.50	16.55	床	4			0
					壁	4			0
					天井	4			0
					建具	4			0
					その他	4			0
2	トイレ	1.60	2.40	3.84	床	4			0
					壁	4			0
					天井	4			0
					建具	4			0
					その他	4			0
床面積計 A		93.92	居室容積 V	238.04	建材使用面積計				8.33
種別欄凡例 [第二種(F☆☆):2 第三種(F☆☆☆):3 規制対象外(F☆☆☆☆等):4]									
居室の床面積 A...[①]		≥		使用面積 N ₂ S ₂ +N ₃ S ₃ ...[③]			判定...		OK

■係数

居室の種類	換気回数	N ₂		N ₃	
		0.7回/h以上	0.2	0.7回/h以上	0.15
住宅の居室	0.5回/h以上0.7回/h未満	1.2	0.2	2.8	0.5
	0.7回/h以上	0.88	0.15		
上記以外の居室	0.5回/h以上0.7回/h未満	1.4	0.25		
	0.3回/h以上0.5回/h未満	3.0	0.5		

第2種・第3種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積の制限 (次式を満たすように居室の内装の仕上げの使用面積を制限する)

$$N_2 S_2 + N_3 S_3 \leq A$$

S₂: 第二種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積
 S₃: 第三種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積
 A: 居室の床面積
 ※住宅等の居室: 住宅の居室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室など

■使用接着剤の種別

仕上材	接着剤の種別
クロス下地	F☆☆☆☆
カーペット下地	大臣認定書添付

水色部分を記入

換気設備性能計算書

(株)確認サービス
2006/10/10改定

【天井裏等の制限(小屋裏、壁、床下等)】

使用材料	種別	居室正圧	方法
断熱材	3	○	居室を第1種換気し、吸気量が排気量を上回る
構造用合板	4		
		○	使用気密材種類・通気止等
		○	合板にて突き付け処理

第1種・第2種の場合

第1種・第2種の場合いずれかを記入

【換気設備性能計算】

換気方式	設置部屋名	品番	設置台数	有効換気量	総換気量	合計	
第1種	2F廊下・ホール	FY-08PTAE6D	2	36	72	72	
							0
							0
							0
							0
							0
							0
第2種					0	158	
							0
							0
							0
							0
							0
第3種	1Fトイレ	FY-08PTR6VD	1	25	25	158	
		2Fトイレ	FY-08PTR6VD	1	25		25
		1F洗面所	FY-08PTR6D	1	36		36
		2F子供室1	FY-08PTAE6D	1	36		36
		2F子供室2	FY-08PTAE6D	1	36		36
							0
○					0	158	
							0
							0
							0
							0
							0
換気設備の換気量 Qx=					158 m ³ /h ④		
換気回数 n = Qx/V = ④/② =			0.66	回/h ≥ 必要換気回数	0.5	OK	

第1種換気の場合は吸気、排気の大い方、又は有効換気量

黄色部分は自動計算。手書きの場合は記入要。

水色部分を記入

給気又は排気の合計の大い方

【クロルピリホスの制限】 にレを記入

クロルピリホスの添加、又は添加した建築材料の使用はありません。

【石綿等の制限】 にレを記入

石綿、吹付石綿、吹付ロックウール(含有率0.1%超え)の使用はありません。